

I Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО "Нижегородтеплогаз"

а)

г.Дзержинск	Год	План	Факт
Количество прекращений подачи тепловой энергии потребителям в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей	2015	0,12	0,07
	2016	0,12	0
	2017	0,12	0,02

б)

г.Дзержинск	Год	План	Факт
Количество прекращений подачи тепловой энергии потребителям в результате технологических нарушений на источниках (котельной) тепловой энергии	2015	0	0
	2016	0	0
	2017	0	0

II Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Нижегородтеплогаз"

а)

г.Дзержинск	Год	План	Факт
Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ч.т.	2015	164,0	155,8
	2016	164,0	156,0
	2017	164,0	158,3

б)

г.Дзержинск	Год	План	Факт
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м <sup>2</sup>	2015	1,26	1,22
	2016	1,33	1,29
	2017	1,32	1,20

в)

г.Дзержинск	Год	План	Факт
Величина потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал	2015	30,42	27,44
	2016	29,84	29,11
	2017	27,19	28,78

Начальник ПТО



Г.Г. Мартюхин

