

I Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО "Нижегородтеплогаз"

а)

г.Дзержинск	Год	План	Факт
Количество прекращений подачи тепловой энергии потребителям в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей	2016	0,12	0
	2017	0,12	0,03
	2018	0,12	0,07

б)

г.Дзержинск	Год	План	Факт
Количество прекращений подачи тепловой энергии потребителям в результате технологических нарушений на источниках (котельной) тепловой энергии на 1Гкал/час установленной мощности	2016	0	0
	2017	0	0
	2018	0	0,003

II Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО "Нижегородтеплогаз"

а)

г.Дзержинск	Год	План	Факт
Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т.	2016	164,0	158,0
	2017	164,0	158,2
	2018	164,0	158,8

б)

г.Дзержинск	Год	План	Факт
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м <sup>2</sup>	2016	1,33	1,29
	2017	1,32	1,28
	2018	1,31	1,26

в)

г.Дзержинск	Год	План	Факт
Величина потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал	2016	30,00	29,11
	2017	29,70	28,78
	2018	29,40	28,79

Начальник ПТО



Г.Г. Мартюхин

